

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Dyckerhoff GmbH
Betriebsname	Zementwerk Deuna
Betriebsanschrift (Standort)	Industriestraße 7, 37355 Niederorschel OT Deuna
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen mit einer Produktionsleistung von mehr als 500t je Tag
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	3.1.a), Herstellung von Zementklinker in Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität von über 500t/Tag
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	2.3.1 GE
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	1

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landkreis Eichsfeld, Umweltamt
Postanschrift	Postanschrift 1162 37308 Heilbad Heiligenstadt
Kontakt	umweltamt@kreis-eic.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	03.12.2021
Datum des Berichtes	21.12.2021
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	22.12.2021

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Genehmigungsbestand des TLUB Weimar an Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna zuletzt vom 05.11.2021 - AZ 54/20/A
---	--

3. Beteiligte Behörden

- aufgrund der pandemischen Lage (SARS-CoV-2) beteiligte Personen streng reduziert

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (Chemikalienschutzbehörde)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input checked="" type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	Müller BBM GmbH
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige AZB	geotechnik heiligenstadt gmbh

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Abgrenzung und Überprüfung relevanter Nebeneinrichtungen im Sinne der 12. BImSchV (Störfallrelevant) – Läger und Verwender wassergefährdender und gefährlicher Stoffe.
----------------------	--

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

<p>Nähere Erläuterungen / Bemerkungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zuletzt: Genehmigung von Ausnahmen nach §24 der 17. BImSchV 05/13/N8 vom 15.12.2020 (befristet bis zum 31.12.2025 Emissionen Kohlenstoffmonoxid (CO) OL1 und OL4 -TMW 1000mg/m³ -JMW 700mg/m³ Bei Ausfall der SCR Anlage weiterhin TMW 1500mg/m³) • Änderungsanzeige nach §15 BImSchG - 80/20/A vom 21.12.2020 (Austausch pneumatischen Rohmehl-Höhenförderer am OL4 gegen mechanisches Becherwerk, Erneuerung Staubfilter Nr. 21-Installation zusätzlicher Staubfilter Nr. 20 Probebetrieb befristet bis zum 21.12.2021) • Änderungsanzeige nach §15 BImSchG - 93/20/A vom 25.02.2021 (Errichtung einer Schwefeldioxid-Versorgungsanlage zur Aufrechterhaltung der Katalysatortätigkeit der SCR- Anlage an OL1 und OL4) • Änderungsanzeige nach §15 BImSchG - 54/20/A vom 05.11.2021 (Dauerbetrieb des Staubfilter Nr. 20 am Becherwerkkopfes an der OL4)
---	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung

		mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung