

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Dyckerhoff GmbH
Betriebsname	Zementwerk Deuna
Betriebsanschrift (Standort)	Industriestraße 7, 37355 Niederorschel OT Deuna
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen mit einer Produktionsleistung von mehr als 500t je Tag
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	3.1.a), Herstellung von Zementklinker in Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität von über 500t/Tag
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	2.3.1 GE
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	1

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landkreis Eichsfeld, Umweltamt
Postanschrift	Postanschrift 1162 37308 Heilbad Heiligenstadt
Kontakt	umweltamt@kreis-eic.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	23.11.2020
Datum des Berichtes	02.12.2020
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	10.12.2020

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Genehmigungsbestand des TLUB Weimar an Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna zuletzt vom 08.01.2020 - AZ. 05/13/N7
---	--

3. Beteiligte Behörden

Keine weiteren Behörden beteiligt

- aufgrund Corona Situation beteiligte Personen streng reduziert.

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (Chemikalienschutzbehörde)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input checked="" type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	Müller BBM GmbH
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige AZB	geotechnik heiligenstadt gmbh

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Abgrenzung und Überprüfung emissionsrelevanter dienender Nebeneinrichtungen (1./44. BImSchV, 42. BImSchV, TA Luft)
----------------------	--

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none">• zuletzt: Änderungsanzeige 51/19/A vom 12.06.2019 (Weiternutzung 2 von 4 Lagerboxen des Altreifenlagers zur Lagerung von 9700t Walzzunder bis zur Inbetriebnahme der Lagerhalle aus 31/18, längsten bis 30.09.2019)• Änderungsanzeige 80/19/A vom 18.09.2019 (Nutzung von 2 oder 4 Lagerboxen des Altreifenlagers zur Lagerung von 4700t Walzzunder (1Lagerbox) , sowie von2500t Zementklinker (1 Lagerbox), längstens bis 31.12.2019)• Genehmigung von Ausnahmen nach § 24 der 17.BImSchV 05/13/N5 vom 23.09.2019 (befristet bis Erreichen des Regelbetriebes der noch zu errichtenden SCR-Anlage an OL4, längstens jedoch bis zum 31.12.2019 abweichende Bestimmung NOx TMW 350mg/m³ - HMW 700mg/m³ und NH3 TMW 90mg/m³ - HMW außer Vollzug)• Änderungsanzeige 92/19/A vom 12.11.2019 (Nutzung der Walzzunderhalle (5000t), der Hüttensandlagerhalle (5000t) zwei ein gehauster Altreifenlagerboxen (5000t) und einer Lagerhalle ehemalg Werk Deuna II(5000t) zur einmaligen, temporären Zwischenlagerung von insgesamt 20.000t Zementklinker, längstens bis zum 30.06.2020; Nutzung von einer Altreifenlagerbox zur temporären Zwischenlagerung von 4700t Walzzunder, längstens bis zum 30.06.2020)• Genehmigung von Ausnahmen nach § 24 der 17.BImSchV 05/13/N6 vom 19.12.2019 (befristet bis Erreichen des Regelbetriebes der noch zu errichtenden SCR-Anlage an OL4, längstens jedoch bis zum 30.06.2020 abweichende Bestimmung NOx TMW 350mg/m³ - HMW 700mg/m³ und NH3 TMW 90mg/m³ - HMW außer Vollzug)
---------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> Genehmigung von Ausnahmen nach § 24 der 17.BImSchV 05/13/N7 vom 08.01.2020 (befristet bis zum 31.12.2020 Emission Kohlenstoffmonoxid (CO) OL1 - TMW 1000 mg/m³ -JMW 700mg/m³ Bei Ausfall SCR Anlage weiterhin TMW 1500mg/m³)
--	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	Aktualisierung der Betriebsorganisation mit Wechsel Betriebsleiter (Anzeige nach §52 b BImSchG) ggf. Beauftrager	<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung